

Производственное объединение
«Нерудматериалы»

г. Казань 420005, ул. Магистральная.

тел. 278-77-26, 278-77-06

№ _____

от _____

Паспорт

Песок для строительных работ (наименование продукции)

Потребитель _____

№ партии и количество _____ *сертификат*

Класс I, группа _____ *крупный*

Модуль крупности Мк 2.83 П.О. № 063 55,1 %

Содержание пылевидных и глинистых частиц 0,4 % по массе

Содержание глины в комках 0 % по массе

Удельная эффективная активность естественных радикалов Аэфф 25 Бк/кг

Содержание вредных примесей в норме

Соответствует ГОСТ 8736-93 класс SiO₂ - 250мм

Лаборант _____

